



PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o.
Zakład Sieci Ełk
ul. Sportowa 1
Wydział Rozwoju i Przyłączania do Sieci
Tel.: (+48 85) 676 64 00
Fax: (+48 85) 676 64 09

Ełk, dnia 31/05/2010
ZS4-4 / RZ4 / 19P/ 5079 / 2010

Gmina Miasto Ełk

ul. Piłsudskiego 4

19-300 Ełk

Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej

W związku z przedstawieniem wniosku o wydanie warunków technicznych przebud. urządzeń energetycznych w miejscowości Ełk, ul. Sikorskiego (odcinek od ul. Łukasiewicza do ul. Dolnej) , Zakład Sieci Ełk wyraża zgodę i wydaje następujące warunki:

Zakres niezbędnej budowy sieci w związku z przebudową:

1. Przebudowa linii kablowej SN 15kV z GPZ Szeligi do stacji 4-293 Ełk Hydrofornia 3A.
2. Założenie przepustów kablowych na istn. linii SN i nN, w miejscach skrzyżowań z projekt. drogami, wjazdami i infrastrukturą podziemną.
3. P.T. przebudowy uzgodnić w ZS Ełk.
4. Przebudowa zostanie wykonana kosztem wnioskodawcy, po wcześniejszym zawarciu umowy.

Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć uziemianie w sieci SN, zaś w sieci nN i u odbiorcy samoczynne wyłączenie zasilania w określonym czasie (wg PN-92/E-05009/41). Układ pracy sieci nN – TN-C.

W przypadku wnoszenia przez inwestora zastrzeżeń lub propozycji zmian do treści warunków, należy zgłosić je w formie pisemnej do Zakładu Sieci Elk w terminie 1 miesiąca od dnia wydania warunków przed podpisaniem umowy w sprawie przebudowy. Termin ważności warunków, (po spełnieniu ww. wymogu) ustalamy na dwa lata, od daty ich wystawienia, jeśli w tym czasie nie został złożony i pozytywnie załatwiony wniosek o przedłużenie terminu ich ważności. Realizacja warunków przebudowy może nastąpić jedynie po zawarciu umowy w sprawie przebudowy. Unieważnia się warunki, wydane przed datą niniejszego pisma.

W załączeniu: propozycja umowy

PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o.
Zakład Sieci Elk
Wydział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
..... Kierownik

Jan Salwocki