

Urząd Miasta w Elku

BZP.271.24.2011

Dotyczy przetargu nieograniczonego na : Wykonanie zagospodarowania terenu przy budynku pokoszarowym przy ul. Dąbrowskiego w Elku w ramach zadania: „Przebudowa i adaptacja budynku pokoszarowego na budynek mieszkalny przy ul. Dąbrowskiego i Kościuszki w Elku”.

W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 13.05.2011 r. udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytanie 1. W przedmiarze Robót drogowych poz. 1.3 KNR 2-01 0103/7 ścinanie drzew piłą mechaniczną -czy nie powinny być dodatkowe pozycje: karczowanie pni i odwóz dłużycy, karpiny i gałęzi na wysypisko?

Odpowiedź: Przedmiar jest przykładowy. W oparciu o przedmiary , opis i specyfikacje techniczne należy samemu skalkulować ceny wykonania robót. W poz. 1.3 jest to opisane-z karczowaniem i odwiezieniem.

Pytanie 2. W przedmiarze Robót drogowych poz. 1.4 KNR 2-31 803/1 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 5 cm, czy nie powinna być jeszcze dodatkowa poz. KNR 2-31 803/1 - dalszy 1 cm grubości - krotność 2 ? (poz. KNR 2-31 0803/1 zawiera 3 cm a nie 5 cm). Czy nie powinna być jeszcze dodatkowa pozycja- odwóz materiału z rozbiórki?

Odpowiedź : Jw. przedmiar jest przykładowy. W oparciu o przedmiary , opis i specyfikacje techniczne należy samemu skalkulować ceny wykonania robót. W przedmiarze jest opisana rozbiórka nawierzchni gr 5cm i odwiezienie na wysypisko. (poz. KNR 2-31/803/1 opisuje ręczną rozbiórkę i dodatkowa rozbiórka - 1cm to poz.2-31/803/2) .

Pytanie 3. W przedmiarze Robót drogowych poz. 1.5 KNR 401/212/3 Rozbiórka konstrukcji betonowych, czy nie powinna być rozbita na więcej pozycji(odwóz materiału z rozbiórki, zasypanie wykopów i zagęszczenie)?. Ile m3 jest do rozbiórki?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem w SWIZ należy odwiedzić plac budowy i skalkulować samemu te roboty.

Pytanie 4. W przedmiarze Robót drogowych poz. 3.12 KNR 2-31 0114-05 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm, czy nie powinna być jeszcze dodatkowa poz. KNR 2-31 0114-06 -dodatek za każdy dalszy 1cm grubości -krotność 5? (poz. KNR 2-31 0114-05 zawiera gr. 15cm a nie 20cm). Jakie kruszywo łamane ~ % zawartość ziaren przekruszonych?

Odpowiedź: Przedmiar jest przykładowy. Należy skalkulować cenę zgodnie z opisem. Zawartość ziaren łamanych 70%.

Pytanie 5. W przedmiarze Robót drogowych(poz. 3.13 KNR 2-31 0114-07) Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 10cm czy nie powinna być jeszcze dodatkowa poz, KNR 2-31 0114-08 - dodatek za każdy dalszy 1cm grubości -krotność 2? (poz. KNR 2-31 0114-07 zawiera gr. 8cm a nie 10cm). Jakie kruszywo . łamane -% zawartość ziaren przekruszonych?

Odpowiedź: Przedmiar jest przykładowy. Należy skalkulować cenę zgodnie z opisem Zawartość ziaren łamanych 70%.

Pytanie 6. W przedmiarze Robót drogowych poz. 4 KNR 2-21 0607/01 Ławki parkowe - proszę o podanie szczegółowych danych, jakie to mają być ławki (przykładowy rysunek, model)

Odpowiedź: Zdjęcie ławki parkowej został zamieszczony w projekcie placu zabaw.

Pytanie 7. W przedmiarze Robót drogowych poz. 5 KNR 2-02 1220/01 Trzepak - proszę o podanie szczegółowych danych, jaki to ma być trzepak (przykładowy rysunek, . model).

Odpowiedź: Trzepak podwójny ze stali ocynkowanej.

Pytanie 8. W załączonych dokumentach brakuje specyfikacji technicznej dot. nawierzchni i elementów

ulic- proszę o dołączenie.

Odpowiedź: Dołączamy brakującą specyfikację techniczną na nawierzchnie i elementy ulic.

Pytanie 9. W SIWZ piszą Państwo o wykonaniu placu zabaw, natomiast w przedmiarach nie ma takiej pozycji- czy ma być on wykonany? Jeśli tak, to proszę o dołączenie szczegółowej specyfikacji, co ma wchodzić w zakres robót.

Odpowiedź: Cała dokumentacja została zamieszczona na stronie Bip.

W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 19.05.2011 r. udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytanie 1.

Czy elementy urządzeń zabawowych wymienionych w pozycjach: 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 przedmiaru dotyczy placu zabaw muszą być wykonane dokładnie z takiego rodzaju materiału jak wymienione w części opisowej załącznika do SIWZ? Czy też wystarczy tylko i wyłącznie fakt spełnienia przez całość tego urządzenia odpowiedniej normy bezpieczeństwa i wytrzymałości PN-EN 1176? Czy poszczególne elementy w/w urządzeń zabawowych muszą mieć również wymiary takie jak podane w części opisowej załącznika do SIWZ?

Odpowiedź:

Urządzenia placu zabaw mają być zgodne z opisem i specyfikacją.

Modyfikacja SIWZ

Miasto Elk działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.7 59 z późn. zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ten sposób, że:

1.) Zamieszcza brakujące Specyfikacje Techniczne - nawierzchnie i elementy ulic.

2.) Zmienia termin składania ofert i wyznacza go na dzień 01.06.2011r. do godz. 09:00 oraz zmienia termin otwarcia ofert i wyznacza go na dzień 01.06.2011r. na godz. 10:00.

Z poważaniem.

Z up. PREZYDENTA
Z-ca Prezydenta Miasta
Artur Urbański

Załączniki: SST - nawierzchnie i elementy ulic.