

Elk, dnia 06.06.2011 r.

URZĄD MIASTA ELKU

Nr sprawy: BZP.271.30.2011

Dotyczy: **Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicy Mickiewicza w Elku**

W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 31.05.2011 r. udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytanie

W nawiązaniu do w/w postępowania przetargowego zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- zgodnie z zapisem w SIWZ pkt III 5 należy przyjąć do oferty nowe stylowe latarnie uliczne identyczne jak na zmodernizowanym odcinku oświetlenia ulicznego na odcinku ul. Mickiewicza od ul. M. Konopnickiej do ul. Dąbrowskiego, (wysokość całkowita słupa $hc= 9\ 500\text{ mm}$),
- zgodnie z kartą katalogową i przedmiarem dołączonym do SIWZ wysokość całkowita słupa $hc= 7\ 500\text{ mm}$.

Prosimy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jakiej wysokości latarnie należy przyjąć do oferty: „Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Mickiewicza w Elku”.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, że do wyceny w ofercie należy przyjąć latarnie uliczne o wysokości $hc= 9\ 500\text{ mm}$, identyczne jak na zmodernizowanym odcinku oświetlenia ulicznego na odcinku ul. Mickiewicza od ul. M. Konopnickiej do ul. Dąbrowskiego.

Zamawiający zamieszcza jednocześnie poprawiony wzór latarni.

Uwaga: Powyższa odpowiedź stanowi jednocześnie modyfikację SIWZ

Podpis

Z up. PREZYDENTA

Z-ca Prezydenta Miasta

Artur Urbański

Załącznik:

1. Poprawiony wzór latarni.