

Ełk, dnia 10.06.2011 r.

URZĄD MIASTA EŁKU

**Nr sprawy: BZP.271.29.2011**

**Dotyczy: „Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Samorządowych w Ełku w ramach programu „Moje Boisko – ORLIK 2012”**

W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 07.06.2011 r. udzielamy następującej odpowiedzi:

**Pytanie nr 1:**

Prosimy Zamawiającego o określenie koloru nawierzchni boiska wielofunkcyjnego.

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Nawierzchnię boiska wielofunkcyjnego wykonać w kolorach:

- pole gier – kolor ceglasty;
- wybiegi – kolor ciemny zielony;
- linie pola gry do piłki siatkowej – kolor biały;
- kolor pola gry do koszykówki – kolor żółty.

**Pytanie nr 2:**

Zamawiający przewiduje położyć sztuczną trawę o wysokości włókna 60 mm (Siwz), natomiast w zał. Nr 3 w SST zakładka „Nawierzchnia boiska wykonana na podbudowie dynamicznej.” Trawy wysokie o długości min. 60 mm nie wymagają takich mat (elastycznej podbudowy). Prosimy o usunięcie tego zapisu.

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Nawierzchnie boiska do piłki nożnej zaprojektowanej z trawy syntetycznej o wysokości włókna 60mm wykonać na podbudowie z kruszywa, zgodnie z dokumentacją, a w szczególności rysunkami przekrojów przez boisko. W rozwiązaniu nie przewiduje się zastosowania mat elastycznych pod nawierzchnią z trawy syntetycznej.

**Pytanie nr 3:**

Czy bieżnia wchodzi w zakres inwestycji? Jeżeli tak, to prosimy o podanie technologii w jakiej ma być wykonana i parametrów jakie ma spełniać?

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Bieżnia lekkoatletyczna nie jest przedmiotem realizacji I etapu inwestycji, którego dotyczy postępowanie przetargowe. Szczegółowe zakresy etapów wskazano na projekcie zagospodarowania i w opisie.

W I etapie, objętym postępowaniem przetargowych przewidziano budowę dwóch ogólnodostępnych boisk sportowych o nawierzchni syntetycznej, budowę budynku sanitarno-szatniowego, ogrodzenia i piłkochwyków, oświetlenia terenu boiska i terenu, wykonanie przyłączy, dojść pieszych i dojazdów technicznych oraz przejścia zamykanego furtką w istniejącym ogrodzeniu od strony ul. Łukasiewicza.

### **Modyfikacja SIWZ**

Miasto Ełk działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, następującym zakresie:

1) Odpowiedzi na powyższe pytania stanowią jednocześnie modyfikację SIWZ;

2) w Rozdziale 11 Opis sposobu przygotowania ofert, pkt. 1 „Opakowanie i adresowanie oferty: Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. Koperta) zaadresowanym i opisanym:”, zmienia zapis:

„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

14.06.2011 r. godz. 10.00”

na zapis:

„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

17.06.2011 r. godz. 10.00”

3) Zmienia termin składania ofert i wyznacza go na dzień 17.06.2011r. do godz. 09:00 oraz zmienia termin otwarcia ofert i wyznacza go na dzień 17.06.2011r. na godz. 10:00

Podpis

Z up. PREZYDENTA

Z-ca Prezydenta Miasta

Artur Urbański