


Dalsza część na rys. T-3

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EKOprojekt<br>Przedsiębiorstwo Usług Projektowo-Montażowych Sp. z o.o.<br>Biura Podlaska ul. Prusia 7 | | | | DWD technik | |
| Obiekt | "Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do zasilania Parku Wodnego w Ełku zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 29"<br>Technologia instalacji kolektorów słonecznych | | | dz. geod. nr 211 | |
| Tytuł rysunku | RZUT PIWNIC CZ. 1 | | | | |
| Inwestor | Urząd Miasta Ełk<br>ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk | Data:<br>IV 2011 | Skala:<br>1:50 | Nr rysunku:<br>T-2 | Branża:<br>Sanitarna |
| Wyszczególnienie | Imię i nazwisko | Podpis | Specjalność | | Nr uprawnień |
| projektant | mgr inż. Irena Szołonik-Zaniewicz | | Instalacje w zakresie ogólnego stosowania i instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, sanitarne | | ŁUB/0227/<br>POOS/07 |
| sprawdzający | mgr inż. Andrzej Dec | | Instalacje w zakresie ogólnego stosowania i instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, sanitarne | | ŁUB/0223/<br>PWOS/07 |
| koordynacja | dr inż. Wiesław Załuska | | | | |

UWAGA:

- RUROCIĄGI INSTALACJI SOLARNEJ WYKONAĆ JAKO STALOWE BEZ SZWU w izolacji
- 2xDN25/60 - RUROCIĄG ZASILAJĄCY I POWROTNY STALOWY O ŚREDNICY NOMINALNEJ 25 MM i w izolacji 60 mm
- RUROCIĄGI INSTALACJI GRZEWCZEJ WYKONAĆ JAKO STALOWE ZE SZWEM w izolacji
- RUROCIĄGI CWU WYKONAĆ JAKO STALOWE OCYNKOWANE w izolacji
- RUROCIĄGI WODY ZIMNEJ WYKONAĆ JAKO STALOWE OCYNKOWANE w izolacji
- PROJEKTOWANE RUROCIĄGI WODY BASENOWEJ WYKONAĆ JAKO PVC
- ISTNIEJĄCE RUROCIĄGI WODY BASENOWEJ
- OZNACZENIA ARMATURY WG ZESTAWIENIA
- Fundamenty pod urządzenia. Rozwiązania wh pt konstrukcji.

W najwyższych pynktach montować odpowietrzniki,
w najniższych - zawory spustowe.