Zestaw paneli fotowoltalicznych np. Vitovolt 200 typ M195SA, moc Wp 195W na panel, 192 panele

Skrzynka AC

YKY 5x50 + YKY 1x10 + RURA DVK 75 SZT.2 + FeZn 25x4

Skrzynka AC

2x(3x YKY 1x6) + RURA DVK 50 SZT.3 + FeZn 25x4

Skrzynka DC

Zestaw paneli fotowoltalicznych np. Vitovolt 200 typ M195SA Moc Wp 195W na panel, 18 paneli

Zestaw paneli fotowoltalicznych np. Vitovolt 200 typ M195SA Moc Wp 195W na panel, 18 paneli

3x YKY 1x6 + RURA DVK 50 SZT.2 + FeZn 25x4

Skrzynka DC

3x YKY 5x50 + RURA DVK 75 SZT.4 + FeZn 25x4

YKY 5x6

YKY 5x16

Zestaw paneli fotowoltalicznych np. Vitovolt 200 typ M195SA, moc Wp 195W na panel, 36 paneli

Skrzynka DC

Skrzynka DC

Skrzynka AC

YKY 5x35

Rozdzielnica instalacji solarnej c.o.

RSOL

Pompa odzysku ciepła

PCS

Rozdzielnica Główna (istn.)

Rozdzielnica elektrowni fotowoltalicznej

RG

RPV

CW

Centrala wentylacyjna

1. istniejący budynek pływalni
2. projektowane panele fotowoltaiczne (2.1- 2.4)
3. projektowane panele słoneczne (3.1-3.9)

projektowana sieć c.o.

projektowana sieć energet. nn i Sn w osłonach rurowych

projektowana przebudowa kanalizacji deszczowej

Branża:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
DWD TECHNIK 19-300 Ełk, ul. Kilińskiego 39A/2, tel. 0 502 229 704			
Koordynator	dr inż. Wiesław Załuska		
PPJT TOPOLSKI Janusz Topolski 16-001 KLEOSIN ul. Tuwima 17 tel. 604508256		RYS. NR E04 Arkusz nr 1	
Nazwa Rysunku	PLAN LINII KABLOWYCH		
Obiekt	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do zasilania obiektu Parku Wodnego w Ełku, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 29, dz. nr 211		
Inwestor	URZĄD MIASTA EŁK UL. PIŁSUDSKIEGO 4, 19-300 EŁK		
Projektant	mgr inż. Janusz Topolski Bł/05/01		Skala 1:500
Sprawdzający	mgr inż. Tomasz Skalimowski PDL/0079/POOE/10		
Prawa autorskie zastrzeżone. USTAWA z dn. 4.02.1994r		Data: 04.2011r	