


UWAGA:  
NA KAŻDYM STUPIE UMIEŚCIĆ TABLICĘ  
OSTRZEGAWCZĄ. "PODCZAS BURZY  
ZABRANIA SIĘ PRZEBYWANIA W  
PROMIENIU 3M OD ELEMENTÓW  
INSTALACJI ODGROMOWEJ

Ochronę odgromową  
wykonać stosując typowe  
rozwiązania firm  
specjalistycznych np.  
DEHN, RST Białystok

Promień toczącej się kuli R=45m.



Zwody pionowe izolowane co 10m. Rezystancja uziemienia 20

Branża:		INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
DWD TECHNIK 19-300 Elk, ul. Kilińskiego 39A/2, tel. 0 502 229 704			
Koordynator	dr inż. Wiesław Zieliński		
PPJT TOPOLSKI		RYS NR	
Janusz Topolski 16-001 KLEOSIN ul. Tuwima 17 tel. 604508256		E20	
Nazwa Rysunku	WIDOK KOLEKTORA SŁONECZNEGO ELEKTROWNI SOLARNEJ, OCHRONA ODGROMOWA		
Obiekt	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do zasilania obiektu Parku Wodnego w Elku, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 29, dz. nr 211		
Inwestor	URZĄD MIASTA ELK UL. PIŁSUDSKIEGO 4, 19-300 ELK		
Projektant	Janusz Topolski BI/05/01		Skala
Opracował	Janusz Topolski BI/05/01		1:100
Prawa autorskie zastrzeżone. USTAWA z dn. 4.02.1994r		Data: 04.2011r	