



MK+RA J
08.08.2010

URZĄD MIASTA W ELKU
W P Ł Y N E Ł O

* 2010 -08- 05

L.dz.

17258/10

OSTARCZONO OSOBIŚCIE

**WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
W OLSZTYNIE DELEGATURA W GIŻYCKU**

11- 500 Giżycko ul. Łuczańska 5

Tel. (087) 428 36 16; (087) 428 24 85; Fax (087) 428 36 16 e-mail: gizycko@wios.olsztyn.pl www.wios.olsztyn.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 84/2010 ROK

Sygnatura protokołu	WIOŚ-G/I-6760/18/I-90/84/2010
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	- art. 9 i 11 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287, z późn. zmianami)
Identyfikacja kontrolowanego zakładu	
Nazwa zakładu, adres	Urząd Miasta Elk ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4 19-300 Elk, gm. Elk, powiat elcki
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Jednostka samorządu terytorialnego
Adres kontrolowanej działalności	Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Siedliskach k/Elku ; glinianka „B” i „D” gm. Elk, powiat elcki
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	p. Andrzej Semeńczuk – Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego UM Elk;
NIP zakładu	848-00-07-927
Regon zakładu	000523287
PKD/EKD	-
Kod NACE	-
Rejestracja	Nie dotyczy
Telefon/ fax.	(87) 732 62 00 / (87) 7326230
Adres strony internetowej:	www.elk.pl
e-mail:	um@um.elk.pl
Posiadane certyfikaty ISO,	brak

GF

EMAS	
Przedstawiciel zakładu	p. Andrzej Semeńczuk – Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego UM Ełk;
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	1. p. Andrzej Semeńczuk – Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego UM Ełk; 2. p. Sławomir Fedyk – inspektor, Wydział Mienia Komunalnego UM Ełk.
Jednostka nadrzędna dla kontrolowanego zakładu	nie dotyczy
Adres do korespondencji	nie dotyczy
NIP	nie dotyczy
Regon	nie dotyczy
Rejestracja	nie dotyczy
Telefon/ fax.	nie dotyczy
Data kontroli	Data rozpoczęcia kontroli - 03.08.2010 r. Data zakończenia kontroli - 05.08.2010 r.
Charakter kontroli	Problemowa
Rodzaj kontroli pozaplanowej	Interwencyjna
Typ kontroli	Pozaplanowa
Okres objęty kontrolą	Okres bieżący
Cel kontroli	Przestrzeganie przepisów prawa i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli	
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	Imię i nazwisko, stanowisko służbowe - Ewelina Ciesińska, inspektor; Nr upoważnienia 07/2007,
	Imię i nazwisko, stanowisko służbowe – Jacek Martun, inspektor; Nr upoważnienia 28/1999
Inspektor/inspektorzy wykonujący pomiary i badania (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	Nie dotyczy
	Nie dotyczy
Osoby uczestniczące w kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, instytucja)	Nie dotyczy

1. Ustalenia kontroli

1. Opis przedmiotu interwencji lub przedmiot wniosku

Kontrolę przeprowadzono na podstawie telefonicznego zgłoszenia w związku z odprowadzaniem wód z glinianki „B” do glinianki „D” oraz z przelewaniem się wody z glinianki „D” na przyległe działki.

2. Opis stanu faktycznego (ogłędziny, dokumenty, zeznania świadków, itp.).

2.1 Dane ogólne

Kontrolowana glinianka „B” jest własnością Gminy Miasto Ełk natomiast glinianka „D” jest w trakcie formalnego nabycia przez Miasto. Obie glinianki są zlokalizowane na obszarze przyległym do składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Siedliska gm. Ełk na działkach o nr geod:

- glinianka „B” – działka nr geod. 343/4;

- glinianka „D” – utworzona na bazie istniejącego wcześniej zbiornika zlokalizowanego na działkach o nr geod. 90/35 oraz 90/23 - kopia mapy ewidencji gruntów w zał. nr 1. Działki te są we władaniu Pana Roberta Wasilewskiego, który wyraził zgodę na sprzedaż przedmiotowych działek na rzecz Miasta oraz na rozpoczęcie na nich prac ziemnych – protokół ze spotkania w dniu 11.06.2010 r. w Urzędzie Miasta, na którym dokonano przytoczanych ustaleń stanowi zał. nr 3 do protokołu kontroli z dn. 22.06.2010 r. Ponadto Pismem z dnia 28.06.2010 r. znak: RGN-7220/5/2010 – zał. nr 2 - Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełk wystąpił do Pana Wasilewskiego z prośbą o podanie warunków, na jakich skłonny jest on sprzedać w/w działki. Do dnia kontroli odpowiedzi na przytoczone pismo nie otrzymano.

W dniu 30.07.2010 r. do tut. Delegatury WIOŚ wpłynęło pismo znak: OR.RAJ.0911/8/2/10 – zał. nr 3, którym Urząd Miasta w Ełku informuje o wykonaniu zarządzeń pokontrolnych znak: WIOŚ-G/I-6761-32/I-89/10/sl nakazujących wystąpienie do właściwego organu ochrony środowiska o wydanie pozwolenia wodno prawnego oraz o zrzucie wód ze zbiornika „B” do zbiornika „D” i interwencji w tej sprawie u Wykonawcy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów.

Starostwo Powiatowe w Ełku pismem z dnia 27.07.2010 r. znak: R.6223-1-65/10 – zał. nr 4 – wyraziło swoje stanowisko, iż na zrzut wód z przedmiotowych glinianek nie jest wymagane pozwolenie wodno prawne.

Ponadto pismem z dnia 29.07.2010 r. znak: MK-0561/12/10 - zał. nr 5 - Urząd Miasta w Ełku wezwał „Pribo – Epb” Sp. z o.o. w Ełku – Wykonawcę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów – do natychmiastowego zaprzestania zrzutu wód ze zbiornika „B” do „D”.

2.2 Wizja lokalna terenu w odniesieniu do zgłoszonej interwencji.

W dniu 03.08.2010 r. w obecności przedstawiciela UM Ełk p. Sławomira Fedyka dokonano oględzin terenu wokół glinianki „B” oraz glinianki „D”. Stwierdzono co następuje:

Kubatura zbiornika „B” została zmniejszona przez zasypanie go od strony bramy wjazdowej do składowiska, w celu poszerzenia drogi dojazdowej do placu budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów - fot. nr 1 i 2 w zał. nr 6.

W drodze pomiędzy zbiornikami „B” i „D” wykonano przekop i wstawiono rurę PCV o śr. ok. 200 mm mającą w przyszłości służyć spuszczeniu wody z jednego zbiornika do drugiego.

Gliniankę „B” zaopatrzone w zawór – fot. 3 w zał. nr 6 – natomiast w gliniance „D” widoczny jest także zawór, mający na celu regulowanie spustu wody z glinianki „B”, oraz rura wylotowa odprowadzająca wody – fot. 4 i 5 dokumentacji fotograficznej.

Ponadto od strony południowej gliniankę „D” zaopatrzone w zawór i rurę wylotową, mające służyć podłączeniu zbiornika do kanalizacji sanitarnej. W dniu kontroli kanalizacja sanitarna, której wykonawcą jest firma „Pribo – Epb” Sp. z o.o. w Ełku, nie została jeszcze doprowadzona do przedmiotowej glinianki – fot. 6 i 7.

W trakcie oględzin terenu wokół glinianki „D” trwały prace ziemne mające na celu podwyższenie wałów otaczających zbiornik, które miałyby zabezpieczać przed przelewaniem wody na tereny okalające – fot. 8.

Wg oświadczenia Przedstawiciela kontrolowanej jednostki, wykonawca robót budowlanych na terenie składowiska i terenach przyległych omyłkowo dokonał otwarcia zasuwy i spustu wody ze zbiornika „B” do zbiornika „D”. Po interwencji Urzędu Miasta zawór zamknięto.

W trakcie oględzin poziomy wód w obu zbiornikach nie przekraczały wałów okalających, a wylot rury mającej odprowadzać wody ze zbiornika „D” do kanalizacji sanitarnej był zamknięty.

W trakcie wizji lokalnej terenu nie pobrano próbek wody do analiz laboratoryjnych.

2. Zastosowane sankcje (pouczenie, grzywna w drodze mandatu karnego).

Nie zastosowano sankcji w postaci pouczenia, mandatu karnego.

3. Inne zagadnienia

Brak

4. Informacje końcowe

5.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Kopia mapy ewidencji gruntów oraz kopia wypisu z rejestru gruntów;
2. Kopia pisma z dnia 28.06.2010 r. znak RGN-7220/5/2010;
3. Kopia pisma z dnia 30.07.2010 r. znak OR.RAJ.0911/8/2/2010;
4. Kopia pisma z dnia 27.07.2010 r. znak R.6223-1-65/10;
5. Kopia pisma z dnia 29.07.2010 r. znak MK-0561/12/10.
6. Dokumentacja fotograficzna – 8 szt.

Dane i informacje zastrzeżone: NIE

(dane i informacje zastrzeżone stanowią odrębną część niniejszego protokołu)

5.1. Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej ma prawo wnieść do protokołu umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem.

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej, przed podpisaniem protokołu nie wnosi/wnosi uwag do ustaleń protokołu, (w tym również: miejsca, sposobu, czasu poboru próbek, wykonanych badań i pomiarów kontrolnych) umotywowane/nych zastrzeżeń i uwag.

Kierownik kontrolowanej jednostki, ma prawo odmówić podpisania protokołu i w takim przypadku, może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska.

W razie odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej, inspektor czyni w tym miejscu odpowiednią adnotację.

.....

Wyniki i ustalenia kontroli omówiono z kierownictwem kontrolowanej jednostki.

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Po odczytaniu protokołu każdy egzemplarz został podpisany, a w egzemplarzu dla WIOŚ wszystkie strony protokołu dwustronnie parafowano.

3. Jeden egzemplarz protokołu doręczono Panu Andrzejowi Semeńczukowi – Naczelnikowi Wydziału Mienia Komunalnego UM Ełk;

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją nr 8/2010.

Ełk, dn. 05 sierpnia 2010 r.

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki kontrolowanej

Z up. PREZYDENTA
NACZELNIK WYDZIAŁU MIENIA KOMUNALNEGO

Inż. Andrzej Semeńczuk



Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

