



Hp25 – Zawór hydrantowy p.poz Dn 25 w szafce hydrantowej wnękowej

----- - Istn. instalacja wodociągowa  
- - - - - proj. instalacja wodociągowa

Istn. zabudowa wodomierza do celów konsumpc.

- 1 – wodomierz skrzydełkowy Dn 20
- 2 – zawór kulowy gwintowany Dn 20
- 3 – zawór zwrotny Dn 20 antyskażeniowy typ BA

Istn. zabudowa wodomierza do celów p.poz.

- 1 – wodomierz skrzydełkowy Dn 32
- 2 – zawór kulowy gwintowany Dn 32
- 3 – zawór zwrotny Dn 32 antyskażeniowy typ BA

BKOlPI "EKD-SKAL" Andrzej Mogilski				
OBIEKT INWESTOR	Urząd Miasta i Powiatu w Ełku Starostwo Powiatowe w Ełku	skala 1 : 200		
		data: 05.2009		
TYTUŁ RYSUNKU	Rzut przyziemia		Rys. 4	
PROJEKTANT	Techn.Andrzej Mogilski		69/90	
	IMIĘ I NAZWISKO		NR UPRAWN.	PODPIS