

Elk, dnia 25.08.2010 r.

Urząd Miasta Elku

Nr sprawy: BZP – 341/46/2010

Dotyczy: **Budowa promenady pieszo- rowerowej wzdłuż nabrzeża jeziora elckiego- III etap**

W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 20.08.2010 r. udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytania:

Pytanie nr 1:

Odnosnie odpowiedzi z dnia 18.08.2010 dotyczących przetargu „budowa promenady pieszo-rowerowej wzdłuż nabrzeża jeziora elckiego- III etap”, została załączona karta katalogowa stojaków rowerowych 05.050 z liczbą pięciu miejsc postojowych firmy ZANO, natomiast w przedmiarze (roboty drogowe), pozycja 39 widnieje produkt o numerze 5020.6 (05.026. „ZANO”) stojak jednomiejscowy w ilości 13 szt. Czy zamiast stojaka 1- miejscowego należy przyjąć 5-cio miejscowy w ilości 13 sztuk?

Odpowiedź na pytanie:

Należy ująć do wyceny stojaki na rowery 5-cio miejscowe w ilości 13 sztuk

Pytanie nr 2:

W przedmiarze (roboty drogowe), pozycja 38 widnieje kosz z daszkiem o symbolu K1 (o pojemności 35 l), natomiast w materiałach dostarczonych (odpowiedzi z dnia 18.08.2010), załączona została karta katalogowa kosza K2 o pojemności 50l. O jakiej pojemności należy przewidzieć kosze ?

Odpowiedź na pytanie:

Do wyceny należy ująć kosze z daszkiem wg karty katalogowej kosza KOD03220 lub podobne o pojemności 35 litrów, w załączeniu karta katalogowa.

Pytanie nr 3:

Proszę o zamieszczenie karty katalogowej oprawy PoweLED 1502 x 76 x 75 mm.

Odpowiedź na pytanie:

W załączeniu zamieszczamy przykładową kartę katalogową oprawy.

Pytanie nr 4:

Jakimi przewodami należy zasilić oprawy PowerLED, oraz w jakiej osłonie należy umieścić przewody zasilające powyższe oprawy?

Odpowiedź na pytanie:

Należy zastosować przewód okrągły 3x2,5mm² zainstalowany w rurce ochronnej z PCV. Natomiast podejście do każdej oprawy wykonać poprzez dławnicę z puszkii hermetycznej IP54 przewodem okrągłym 3 x1,5mm².

Okablowanie pomostu prowadzić w sztywnych rurkach ochronnych z PCV

Uwaga: Powyższe odpowiedzi stanowią jednocześnie modyfikację SIWZ. Zamawiający w związku z modyfikacją SIWZ wydłuża termin składania ofert i wyznacza go na dzień 03. 09. 2010 r. na godz. 09:00, a otwarcie ofert na dzień 03.09.2010r. na godz. 10:00.

Z poważaniem

Z up. PREZUDENTA MIASTA

Z-ca Prezydenta Miasta

Włodzimierz Szelażek