

Urząd Miasta Elku

Nr sprawy **BZP-341/46/2010**

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: **Budowa promenady pieszo - rowerowej wzdłuż nabrzeża jeziora elckiego - III etap**

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Miasto Ełk działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj.Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z póź. zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ten sposób, że:

1. Zmienia brzmienie zapisu pkt IX.2 Widza i doświadczenie (opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku) o brzmieniu:

Posiadanie udokumentowanego doświadczenia z wykonania w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres działalności jest krótszy, w tym okresie), co najmniej dwóch robót odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. polegających na wykonaniu dróg o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni nie mniejszej niż 3 000 m² (każda).

Dodatkowo posiada doświadczenie w wykonaniu umocnień linii brzegowych zbiorników wodnych grodzicami oraz pomostów drewnianych na palach zabijanych żelbetowych.

Wykonawca powinien wykazać doświadczenie w realizacji sieci energetycznych tj. zrealizowanie co najmniej jednej roboty o podobnej złożoności obejmującą wykonanie kablowej linii oświetlenia ulicznego. Wartość wykonanych robót nie powinna być mniejsza niż wartość złożonej oferty w części dotyczącej oświetlenia ulicznego.

Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.

na brzmienie:

Posiadanie udokumentowanego doświadczenia z wykonania w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres działalności jest krótszy, w tym okresie), co najmniej dwóch robót odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. polegających na wykonaniu dróg o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni nie mniejszej niż 3 000 m² (każda).

Dodatkowo posiada doświadczenie w wykonaniu umocnień linii brzegowych grodzicami oraz pomostów lub mostów na palach

Wykonawca powinien wykazać doświadczenie w realizacji sieci energetycznych tj. zrealizowanie co najmniej jednej roboty o podobnej złożoności obejmującą wykonanie kablowej linii oświetlenia ulicznego. Wartość wykonanych robót nie powinna być mniejsza niż wartość złożonej oferty w części dotyczącej oświetlenia ulicznego.

Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.

2. Do pkt III. Opis przedmiotu zamówienia dodaje treść:

„Dodatkowo w celu właściwego oświetlenia pomostu należy przewidzieć wykonanie oświetlenia lampami ledowymi 17 szt. Oprawa LED PowerLED diody CREE 60x1W całkowita moc oprawy 60W, kąt świecenia 45 stopni. Obudowa oprawy profil aluminiowy z funkcją radiatora malowany proszkowo na kolor szary. Dyfuzor szklany hartowany, stopień ochrony IP65, dławnice metalowe chromowane, oprawa okablowana do łączenia przelotowego. Wykonanie obudowy odporne na uszkodzenia energia rozbicia minimum IK07. Wymiary: długość 1502mm, szerokość 76 mm, wysokość 75mm”.

3. Załącza projekt wykonawczy budowy pomostu i rysunków małej architektury (ławki, kosze itp.)

Zamawiający w związku z modyfikacją SIWZ wydłuża termin składania ofert i wyznacza go na dzień 31.08.2010 r. na godz. 09:00, a otwarcie ofert na dzień 31.08.2010r. na godz. 10:00.

Z up. PREZYDENTA
Z-ca Prezydenta Miasta
Włodzimierz Szelażek

Załącznik:

1. Projekt wykonawczy budowy pomostu i rysunków małej architektury