SCHEMAT TABLICY TK3

System instalacji wewnętrznej TN-S
Sposób ochrony przeciwporażeniowej:
-podstawowa - przed dotykiem bezpośrednim obudowa izolacyjna urządzenia
-dodatkowa - przed dotykiem pośrednim szybkie wyłączanie zasilanania
Stosować tablicę 5x24mod wym 995x670x140, IP40-IK08
drzwi pełne z zamkiem mechanicznym



archimedia

Pracownia: ul.Wolsztyńska 4, 60-361 Poznań — T/F (061) 867 17 35 , e-mail archimedia@archimedia.com.pl

Numer umowy:	Branża:	ELEKTRYKA	Stadium dokumentacji:	PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:	GMINA MIASTA EŁK UL. PIŁSUDSKIEGO 4 19-300 EŁK			
Nazwa inwestycji:	PROJEKT BUDYNKÓW W MIEJSKIEJ STREFIE ROZWOJU TECHNO-PARKU W EŁKU PRZY ULICY PRZEMYSŁOWEJ/PODMIEJSKIEJ W EŁKU, OBRĘB 2-EŁK-II NA DZ. NR 2201/4, 2201/5, 2201/6, 2201/7, 2201/8, 2201/9, 2201/10, 2201/11, 2201/12,			
Temat opracowania:	ELEKTRYKA - ETAP I			
Zespół projektowy:	mgr inż. Wiesław Kaplon	Nr uprawnień:	upr.nr WKP/0385/PWOE/09	Podpis/pieczątka:
Sprawdził:	mgr inż. Ryszard Miradecki		upr.nr 326/78/Pw	
Treść rysynku:	SCHEMAT ELEKTRYCZNY TABLICY TK3			

Data rozpoczęcia projektu:	Rysunek sporządził:	Data	Nr rysunku	Skala
Ostatnia modyfikacja:	mgr inż. Wiesław Kaplon	04.2010	E-20	1:100

UWAGA! PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione