


SCHEMAT PUNKTU PEL



Wysokość montażu gniazda:  
0,3 - gniazda ogólnego IP20  
0,5 - gniazda ogólnego IP20, pom. socjalne  
1,3 - gniazda ogólnego IP44, pom. sanitarne

Adresy obszarów:  
1 - tablica elektryczna piętra I  
1 - w korytarzu obszarów w danej sali

Legenda:  
gł - ogólny  
nt - natywny  
nt - natywny

SITUACJA

- OZNACZENIA**
- zasilenie szafki sterującej centrali wentylacyjnej VS-150
  - zasilenie szafki sterującej centrali wentylacyjnej VS-21
  - przycisk awaryjnego wyłączenia zasilania prądu
  - silnik napędowy windy osobowej 1,1kW/0,23kW
  - silnik napędowy mechanizmu opuszczania bramy: 1,0kW/0,4kW
  - Punkt Elektryczno-Logiczny wyposażony w:
    - 2 gniazda ogólnego 16A/230V
    - 2 gniazda dedykowane DATA 16A/230V
    - 2 gniazda RJ45 okablowania strukturalnego
    - gniazdo wtykowe pojedyncze 16A/230V pt IP44
    - gniazdo wtykowe pojedyncze 16A/230V pt IP44
  - rozdzielnia główna obiektu 2x 1945x725x725
  - rozdzielnia oddziałowe 945x725x425
  - tablica elektryczna produkcji 425x425x180
  - centrala sygnalizacji włamania
  - tablica elektryczna komputerowa 625x425x180
  - szafka sterująco-zasilająca centrali went. NW-2 - 4,9kW/0,4kW
  - szafka sterująco-zasilająca centrali went. NW-2 - 4,18kW/0,4kW
  - jednostka klimatyzacyjna wewnętrzna 56W/230V
  - jednostka klimatyzacyjna wewnętrzna 350W/230V
  - zasilanie + sterowanie ogrzewaniem podłogowym 0,6W/400V

<b>archimedia</b>	
Pracownia: ul. Młodych 4, 60-361 Poznań	
Telefon: (061) 857 17 35, e-mail: archimedia@archimedia.com.pl	
Numer umowy: E-123456789	
Data: 15.10.2014	
Projekt: PROJEKT WYKONAWCZY	
Zawartość: PROJEKT BUDYNKÓW W MIEJSKIEJ STREFIE ROZWOJU TECHNO-PARKU W ELKU PRZY ULICY PRZEMYSŁOWEJ/PODZIEMSKIEJ W ELKU, OBRĘB 2-EUK-II NA OZ. NR 2201/4, 2201/5, 2201/6, 2201/7, 2201/8, 2201/9, 2201/10, 2201/11, 2201/12,	
ELEKTRYKA - ETAP I	
Temat opracowania: m.ryt. Włodek Kąkol	
Zespół projektowy: m.ryt. Włodek Kąkol	
Sprawdził: m.ryt. Ryszard Włodek	
Tytuł projektu: RZUT PARTERU - INSTALACJE SIŁOWE	
Data: 04.10.14	
Skala: 1:100	
Osoba odpowiedzialna: m.ryt. Włodek Kąkol	
Osoba wykonująca: m.ryt. Włodek Kąkol	
Osoba sprawdzająca: m.ryt. Włodek Kąkol	
Osoba zatwierdzająca: m.ryt. Włodek Kąkol	