

System instalacji wewnętrznej TN-S
Sposób ochrony przeciwporażeniowej:
-podstawowa - przed dotykaniem bezpośrednim obudowa izolacyjna urządzenia
-dodatkowa - przed dotykiem pośrednim szybkie wyłączenie zastraszania

drzwi pełne z zamkiem mechanicznym



$P_z = 4,9 \text{ kW}$
 $k_j = 0,8$

Pz=4,2 kW
kj=0,8

Pz=3,5 kW
kj=0,5

Pz=3,5 kW
kj=0,5

ZASILANIE SZAFKI STERUJĄCEJ SCW 2
OBWÓD NR - TW/1

ZASILANIE SZAFKI STERUJĄCEJ SCW 4
OBWÓD NR - TW/2

ZASILANIE KLIMATYZATORA TYPU SPLIT OBWÓD NR - TW/3

ZASILANIE KLIMATYZATORA TYPU SPLIT

OBWÓD NR - TW/4

© Wszystkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione