



# ZŁĄCZE KABLOWE TYPU Z2+TL/pp




# ZŁĄCZE KABLOWE TYPU Z2+TL/pp



Złącze wykonać z materiałów izolacyjnych.  
Drzwi zabezpieczyć wkładką z zamkiem stosowanym w danym Zakładzie Energetycznym.  
Złącze instalować przy pomocy oryginalnych elementów montażowych. Kable wprowadzić od dołu złącza do komory kablowej.  
Przekroje przewodów:  
-napięciowe - 1,5mm<sup>2</sup>/750V  
-prądowe - 2,5mm<sup>2</sup>/750V

\* przeznaczyć do plombowania

 <b>archimedia</b>									
Pracownia: ul. Wolsztyńska 4, 60-361 Poznań									
T/F (061) 867 17 35 , e-mail archimedia@archimedia.com.pl									
Numer umowy:	<table border="1"> <tr> <td>Branża:</td> <td>ELEKTRYKA</td> </tr> <tr> <td>Stadium dokumentacji:</td> <td>PROJEKT WYKONAWCZY</td> </tr> </table>	Branża:	ELEKTRYKA	Stadium dokumentacji:	PROJEKT WYKONAWCZY				
Branża:	ELEKTRYKA								
Stadium dokumentacji:	PROJEKT WYKONAWCZY								
Investor:	<p align="center"><b>GMINA MIASTA EŁK</b>  <b>UL. PIŁSUDSKIEGO 4</b>  <b>19-300 EŁK</b></p>								
Nazwa inwestycji:	<p align="center">PROJEKT BUDYNKÓW W MIEJSKIEJ STREFIE ROZWOJU TECHNO-PARKU W EŁKU  PRZY ULICY PRZEMYSŁOWEJ/PODMIEJSKIEJ W EŁKU, OBRĘB 2-EŁK-II  NA DZ. NR 2201/4, 2201/5, 2201/6, 2201/7, 2201/8, 2201/9, 2201/10, 2201/11, 2201/12,</p>								
Temat opracowania:	ELEKTRYKA - ETAP I								
Zespół projektowy:	<table border="1"> <tr> <td>mgr inż. Wiesław Kapłon</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Nr uprawnień:</td> <td>upr.nr WKP/0385/PWOE/09</td> </tr> <tr> <td>Podpis/pieczątka:</td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	mgr inż. Wiesław Kapłon	<table border="1"> <tr> <td>Nr uprawnień:</td> <td>upr.nr WKP/0385/PWOE/09</td> </tr> <tr> <td>Podpis/pieczątka:</td> <td></td> </tr> </table>	Nr uprawnień:	upr.nr WKP/0385/PWOE/09	Podpis/pieczątka:			
mgr inż. Wiesław Kapłon	<table border="1"> <tr> <td>Nr uprawnień:</td> <td>upr.nr WKP/0385/PWOE/09</td> </tr> <tr> <td>Podpis/pieczątka:</td> <td></td> </tr> </table>	Nr uprawnień:	upr.nr WKP/0385/PWOE/09	Podpis/pieczątka:					
Nr uprawnień:	upr.nr WKP/0385/PWOE/09								
Podpis/pieczątka:									
Sprawdził:	<table border="1"> <tr> <td>mgr inż. Ryszard Miradecki</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>upr.nr 326/78/Pw</td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	mgr inż. Ryszard Miradecki	<table border="1"> <tr> <td>upr.nr 326/78/Pw</td> <td></td> </tr> </table>	upr.nr 326/78/Pw					
mgr inż. Ryszard Miradecki	<table border="1"> <tr> <td>upr.nr 326/78/Pw</td> <td></td> </tr> </table>	upr.nr 326/78/Pw							
upr.nr 326/78/Pw									
Treść rysunku:	SCHEMAT ZŁĄCZ KABLOWO-POMIAROWYCH								
Data rozpoczęcia projektu:	<table border="1"> <tr> <td>Rysunek sporządził:</td> <td>Data</td> <td>Nr rysunku</td> <td>Skala</td> </tr> <tr> <td>mgr inż. Wiesław Kapłon</td> <td>02.2010</td> <td>E-25</td> <td>--</td> </tr> </table>	Rysunek sporządził:	Data	Nr rysunku	Skala	mgr inż. Wiesław Kapłon	02.2010	E-25	--
Rysunek sporządził:	Data	Nr rysunku	Skala						
mgr inż. Wiesław Kapłon	02.2010	E-25	--						
Ostatnia modyfikacja:									
<p align="center">UWAGA! PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI</p> <p align="center">© Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione</p>									