Istniejący słup oświetlenia ulicznego ul. Zamkowa w kierunku osiedla Grunwaldzkiego

YKY 5x4mm2

R≤30Ω

Sterownik zgodny z protkółem DMX512 pozwalający na tworzenie własnej sekwencji lub używanie jednej z czterech wstępnie zaprogramowanych sekwencji

S301 B 6

Sterownik nr 2

2x FTP 4x2x0,5 w rurze osłonowej pp-r

S301 B 6

Sterownik nr 1

2x FTP 4x2x0,5 w rurze osłonowej pp-r

P312 B 10 30mA

SM 320 4Z 20A 230V

RBK 00 3x20A

FR 303 40A

P312 B 10 30mA

YDY 4x2,5mm2 w rurze osłonowej pp-r

YDY 4x2,5mm2 w rurze osłonowej pp-r

YDY 4x2,5mm2 w rurze osłonowej pp-r

P312 B 10 30mA

A2

A1

S301 B 6

AWZ

automat zmierzchowy hermetyczny, montowany wewnątrz tablcy sterującej (wykonać otwór z dostepem światła do elementu światłoczułego)

L1 L2 L3

OPRAWY NR 2 I 3

OPRAWY NR 4

ZAKŁAD INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 'KONDRAT' 19-300 EŁK .UL BORA KOMOROWSKIEGO 9/40			
PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ SCHEMAT ZASILANIA			
OBIEKT : MOST		ADRES : EŁK, UL. ZAMKOWA	
DATA : MAJ, 2009R		NR. RYSUNKU : 2	
	IMIĘ I NAZWISKO :	NR. UPR:	PODPIS
AUTOR:	TECH. ZBIGNIEW DOMEL	SUW-29/91	
WSPÓŁPRACA:	MGR INŻ. ANDRZEJ TIMCZENKO		