


- Zawór odc. kółnierzowy Dn 80
- Wodomierz sprężony MWN/JS 80/2,5-S
- Filtr siatkowy FS-1S DN 80
- Zawór antyskażeniowy BA 4760 DN 60-65
- Zawór elektromagnetyczny EV 220B DN 65 NZ
- Zawór odc. gwintowany
- Zawór zwrotny
- Pompa cyrkulacyjna UPE 15-40-130
- Zestaw hydroforowy ZH MVC 10.3.3.SPE z obejściem rezerwowym Dn 80

UWAGI:

1. GŁÓWNE ROZPROWADZENIE INSTALACJI WODY ZIMNEJ ORAZ CAŁĄ INSTALACJĘ P.POŻ.
 2. GŁÓWNE ROZPROWADZENIE INSTALACJI WODY CIEPŁEJ I CYRK.
 3. WYKONAĆ Z RUR STALOWYCH PODWÓJNIE OCYNKOWANYCH
 3. POZOSTAŁĄ CZĘŚĆ INSTALACJI WYKONAĆ Z RUR Z TWORZYWA PE-HTiPE-RT W IZOLACJI Z PIANKI POLIETYLENOWEJ
 4. NA INSTALACJI WYKONAĆ PODPORY STAŁE I PRZESUWNE ZGODNIE Z WTYCZNYMI PRODUCENTA RUR LUB PODANYMI W CZĘŚCI OPISOWEJ
 5. NA INSTALACJI WYKONAĆ KOMPENSACJĘ WYKORZYSTUJĄC NATURALNE ZAŁAMANIA TRAS.
 6. PODŁĄCZENIA BATERII STOJĄCYCH WYKONAĆ JAKO ELASTYCZNE
 7. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI.
- *WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.

LEGENDA:

Dn 40 16 x 2,0	Inst. woda zimna z.w. - rury stalowe ocynkowane Inst. woda zimna z.w. - rury PE-HTi/PE-RT
Dn 40 16 x 2,0	Inst. woda ciepła c.w. - rury stalowe podwójnie ocynk. Inst. woda ciepła c.w. - rury PE-HTi/PE-RT
Dn 20 16 x 2,0	Inst. cyrkulacji cyr. - rury stalowe podwójnie ocynk. Inst. cyrkulacji cyr. - rury PE-HTi/PE-RT
Dn 40	Inst. przeciwpokożarowa - rury stalowe ocynkowane
Ⓜ	szafka hydryntowa węłkowa
Ⓜ	pion inst. wodociągowej
Ⓜ	pion inst. p.poż.
Ⓜ	cyrkulacyjny ogranicznik temperatury ZTB_4011 DN 15 HERZ
Ⓜ	zawór odcinający kulowy
Ⓜ	zawór nastawny podpiłnowy STROMAX MW DN 15 HERZ



archimedia

Pracownia: ul.Walsztyska 4, 60-361 Poznań	TJF (061) 867 17 35, e-mail archimedia@archimedia.com.pl	PROJEKT WYKONAWCZY
Numer urzowy:	Bratiz: SANITARIA	Stadium dokumentacji:
Investor:	GINA MIASTA ELK UL. PIŁSUDSKIEGO 4 19-300 ELK	
Nazwa inwestycji:	PROJEKT BUDYNKÓW W MIEJSKIEJ STREFIE ROZWOJU TECHNO-PARKU W ELKU PRZY ULICY PRZEMYSŁOWEJ/PODMIEJSKIEJ W ELKU, OBRĘB 2-ELK-II NA DZ. NR 2201/4, 2201/5, 2201/6, 2201/7, 2201/8, 2201/9, 2201/10, 2201/11, 2201/12,	
Temat opracowania:	ZEWNIĘTRZNE UZBROJENIE TERENU	
Zespół projektowy:		Podpis/pieczątka:
Sprawił:		
Treść rysunku:	WEŁ WODOMIERZOWY	
Data rozpoczęcia projektu:	Rysunek sporządził:	Data
Ostatnia modyfikacja:	ingr. inż. Michał Kamiński	03.2010
	UWAGI! PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI	Nr rysunku
	6) Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykłącznie dla wykończenia i przekazania do użytku. Wszelkie dokumenty i zapytania	Skala
		1:100