

Elk, dnia 09.03.2009 r.

Nr sprawy: **BZP – 341/07/2009**

Dotyczy: **Budowa ulicy Ogrodowej i Sportowej w Elku.**

W odpowiedzi na zapytania Wykonawcy z dnia 06.03.2009 r. udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

W opisie technicznym projektu drogowego naniesione ręcznie zmiany dotyczące szerokości projektowanych ulic. Zmiana spowodowała rozbieżności w opisie szerokości ulic, gdyż takie zapisy występują w kilku miejscach i nie wszystkie są zgodne ze sobą. Wnosimy o podanie dokładnych szerokości ulic dla poszczególnych odcinków ulic.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Szerokość jezdni ul. Ogrodowej od skrzyżowania z ul. Suwalską do skrzyżowania z drogą dojazdową w kilometrze 0,000+0,526 PT2 wynosi 6 m, szerokość chodników od 1,5 do 2 m. Ulica Ogrodowa od skrzyżowania z ulicą dojazdową tj. od PT2 do K.T.1 szerokość jezdni wynosi 5 m, szerokość chodników 1,5 m. Droga dojazdowa od ulicy Ogrodowej tj. PT2 do przejazdu kolejowego- szerokość jezdni wynosi 5 m, szerokość chodników 0,5 m i 1,00 m

Pytanie nr 2:

Na planie sytuacyjnym naniesiono ręcznie zmiany dotyczące szerokości jezdni i chodników. Zostało to zrobione w taki sposób, że niemożliwe jest poprawne odczytanie rysunku. Wnosimy o udostępnienie rysunków z czytelnie naniesionymi zmianami.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

W załączeniu plany sytuacyjne z czytelnie naniesionymi zmianami.

Pytanie nr 3:

W części rysunkowej projektu drogowego (szczegóły konstrukcyjne) naniesiono ręcznie zmianę dotyczące rodzaju krawężnika betonowego. Wpisano wymiar 20x30 cm. Na tym samym rysunku jest jeszcze krawężnik 15x22 cm. Konsekwencją byłby jego wymiar 20x22 cm. W załączonym przedmiarze wszystkie krawężniki mają wymiar 15x30 cm. W SST krawężniki mają wymiar 20x30 cm. Wnosimy o wyjaśnienie rozbieżności i podanie prawidłowego wymiaru krawężnika.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Do wyceny należy przyjąć krawężniki betonowe 20x30 i krawężniki najazdowe 20x22 zgodnie z SST.

Pytanie nr 4:

Według załączonej mapki z proponowaną trasą drogi objazdowej, droga to ma około 400 mb długości. W SIWZ podano, że droga, że droga objazdowa ma około 300 mb długości. W

przedmiarach pojawia się liczba 1260 m². Wnosimy o wyjaśnienie rozbieżności, co do długości drogi objazdowej i podanie jej minimalnej szerokości.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Długość drogi objazdowej wynosi ok. 380 mb, szerokość 3 m i dwie mijanki.

Powyższe pytania i odpowiedzi wraz z Załącznikiem „Plany sytuacyjne – szerokości jezdni” zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA

Włodzimierz Szelażek

Załącznik:

1. Plany sytuacyjne – szerokości jezdni.