

Ełk, dn. 02.06.2009r.

Nr sprawy :BZP-341/27/2009

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Remont posadzki z parkietu w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej NR 3 w Ełku**”

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania na które Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie 1-Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie folii izolacyjnej na ślepej podłodze zamiast papy ,której w obecnych technologiach się już nie stosuje?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie odpowiedniej folii izolacyjnej na ślepej podłodze zamiast papy.

Pytanie 2 –Proszę o szczegółowe podanie wymiarów deszczulek (dł. x szer. x gr.) oraz klasę drewna?

Odpowiedź:

Wymiary minimalne 300x70x22mm

Pytanie 3-Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie parkietu z innego gatunku drewna,np. dębowego?

Odpowiedź:

Nie. Parkiet ma być wykonany z jesionu.

Pytanie 4-Czy lakier użyty do realizacji zadania ma być lakierem do podłóg sportowych spełniającą aktualną normę na antypoślizgowość wg DIN 18032 cz. II ?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 5-Czy linie boisk oraz pola (wypełnienia kolorem) muszą być wykonane międzywarstwowo ze względu na ich żywotność ?

Odpowiedź:

Tak. Linie boisk oraz pola muszą być wykonane międzywarstwowo.

Pytanie 6-Czy deski na osłonach grzejnikowych należy wymienić na zupełnie nowe ?Jeśli tak, to z jakiego drewna mają być wykonane i o jakich wymiarach ?

Odpowiedź:

Osłony grzejników mają być nowe wg załączonego rysunku, z drewna świerkowego kl. I.

Pytanie 7-Na czym ma polegać wykonanie furtek w obudowach grzejników ? Proszę o załączenie rysunku schematycznego wraz z opisem.

Odpowiedź:

Furtki wykonane z tych samych desek jak osłony , osadzonych na zawiasach na słupkach drewnianych tak jak na załączonym rysunku.

Pytanie 7 – W jakiej formie i przez kogo wystawiona ma zostać informacja o której mowa pkt 1.8 SIWZ? Czy może być to oświadczenie Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający z godnie z SIWZ musi złożyć informację z banku lub kasy oszczędnościowo - kredytowej, że wykonawca posiada wolne środki finansowe w wysokości min. **50 000 PLN** lub zdolność kredytową zapewniającą zaciągnięcie kredytu w wymaganej powyżej wysokości lub posiadają kredyt obrotowy do wysokości min. **50 000 PLN**, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii (wykonanych z oryginału) i potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisania oferty.

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

Załączniki:

1). Rysunek