

Elk, dnia 03. grudnia 2008 r.

Urząd Miasta w Elku  
Nr sprawy: **BZP- 341/33/2008**

**Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Renowacja zabytkowego miejskiego Parku „Solidarności” w Elku.**

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 02 grudnia 2008 r. udzielamy następującej odpowiedzi:

**Pytanie nr 1**

Prosimy o podanie prawidłowej ilości słupów parkowych P1/02 ( z pojedynczą oprawą oświetleniową) W przedmiarze ujęto montaż 21 szt. natomiast wg schematu jednostkowego oraz rys. nr 1 tych słupów jest 25szt.

**Odpowiedź nr 1**

W przedmiarze wystąpił błąd – ilość latarni parkowych P1/02 ( pojedynczych ) należy przyjąć– 25szt.

**Pytanie nr 2**

Jaka ma być moc opraw oświetleniowych dla słupów parkowych P1/02 i P2/02?

**Odpowiedź nr 2**

Należy przyjąć oświetlenie z oprawami sodowymi 70W.

**Pytanie nr 3**

W ślepym kosztorysie (poz. 27 kosztorysu) jest kostka łupana z płyt fakturowanych o grubości 5cm. Prosimy o podanie pozostałych wymiarów kostki – długość – szerokość.

**Odpowiedź nr 3**

Należy przyjąć, że pozostałe wymiary ( długość i szerokość) kostki mieści się w przedziale 5 -7cm

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 02 grudnia 2008 r. udzielamy następującej odpowiedzi:

**Pytanie nr 1**

Oferent zwraca się z prośbą o sprecyzowanie jakie donice mają zostać użyte przy realizacji zadania pn. Renowacji zabytkowego miejskiego Parku „ Solidarności” w Elku. Prosimy również o podanie szczegółów oraz rysunków tych donic, gdyż dokumentacja przetargowa nie zawiera tych informacji.

**Odpowiedź nr 1**

Dołączamy karty katalogowe produktów .

Z poważaniem.  
Zastępca Prezydenta Miasta Tomasz Andrukiewicz