
URZĄD MIASTA ELKU

Elk, dnia 13.06.2017 r.

**PYTANIA I ODPOWIEDZI
ORAZ MODYFIKACJA SIWZ**

Nr sprawy: **O-ZP.271.32.2017**

dot: **ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 27A W ELKU NA POTRZEBY
DZIAŁALNOŚCI ELCKIEGO CENTRUM REWITALIZACJI SPOŁECZNEJ**

W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 02.06.2017 r. udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1

W dokumentacji występuje rozbieżność dotycząca systemu docieplenia ścian. Według opisu technicznego ma być to płyta poliuretanowa gr.10cm z płytą gipsowo-kartonową, natomiast specyfikacja wykonania i odbioru robót opisuje płytę poliuretanową aktywną kapilarnie grubości 8cm pokrytą tynkiem na siatce. Które z rozwiązań należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Docieplenie ścian wewnętrznych należy przyjąć i wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną, tj. płytę poliuretanową aktywną kapilarnie grubości 8cm pokrytą tynkiem na siatce.

Pytanie nr 2

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych opisuje bardzo drogie systemy izolacji ścian fundamentowych. Z uwagi na posadowienie budynku na przepuszczalnych gruntach piaskowo-żwirowych, czy nie należałoby rozważyć zastosowanie tradycyjnych rozwiązań?

Odpowiedź na pytanie nr 2

System izolacji ścian fundamentowych należy przyjąć i wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną.

Miasto Elk działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, następującym zakresie:

1. załącza się nową poprawioną Szczegółową Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Elektrycznych.
2. zmienia się termin składania ofert i wyznacza go do dnia 20.06.2017 r. do godz. 09:00 oraz zmienia się termin otwarcia ofert i wyznacza go na dzień 20.06.2017 r. na godz. 10:00.

Podpis

Z up. PREZYDENTA
Z-ca Prezydenta Miasta

/-/

Artur Urbański

Załączniki:

- nowa poprawiona Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Elektrycznych.