

**PYTANIE I ODPOWIEDŹ**

Nr sprawy: **O-ZP.271.43.2016**

dot: **Przebudowa ulicy Jaćwingów w Ełku – II etap**

**W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 23.11.2016 r. udzielamy następującej odpowiedzi:**

**Pytanie**

Na podstawie załączonych przez Zamawiającego materiałów przetargowych zachodzi niezgodność pomiędzy przedmiarem robót, a projektem wykonawczym. W przedmiarze robót jest mowa o montażu słupów aluminiowych i lamp o mocy 60 W, natomiast w opisie projektu o montażu słupów stalowych oraz oprawach o mocy 70 W. Jaki typ słupów i opraw należy zastosować w wycenie?

**Odpowiedź**

Do wyceny należy przyjąć słupy aluminiowe wys. 6 m z oprawą typu LED 60W zgodnie z zał. Nr 1 „Wytyczne do oświetlenia ulicznego”.

Podpis

Z up. PREZYDENTA  
Z-ca Prezydenta Miasta

/-/

Artur Urbański