

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa ulicy Jaćwingów w Ełku - oświetlenie uliczne

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Oświetlenie ulicy Jaćwingów w Ełku					
1 Demontaż					
1 d.1	KNNR-W 9 0903-04	Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 25 mm ² z przeznaczeniem na złom 0.25	km km	 0.250	
				RAZEM	0.250
2 d.1	KNNR-W 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku 6	kpl. kpl.	 6.000	
				RAZEM	6.000
3 d.1	Własne	Utylizacja zdemontowanych urządzeń i kabli 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2 Przyłącze kablowe					
4 d.2	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 83.52	m ³ m ³	 83.520	
				RAZEM	83.520
5 d.2	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m Krotność = 2 261	m m	 261.000	
				RAZEM	261.000
6 d.2	KNNR 5 0907-06	Układanie uziomów w rowach kablowych 282	m m	 282.000	
				RAZEM	282.000
7 d.2	KNNR 5 0707-04	Układanie kabli YAKY 4x35 w rowach kablowych ręcznie 170	m m	 170.000	
				RAZEM	170.000
8 d.2	KNNR 5 0705-01	Ułożenie w wykopie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm rura SRS 110 162	m m	 162.000	
				RAZEM	162.000
9 d.2	KNNR 5 0705-01	Ułożenie w wykopie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm rura A PS 160 44	m m	 44.000	
				RAZEM	44.000
10 d.2	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli YAKY 4x35 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 131	m m	 131.000	
				RAZEM	131.000
11 d.2	KNNR 5 0728-03	Rura termokurczliwa na rury ochronne w ziemi 44	szt. szt.	 44.000	
				RAZEM	44.000
12 d.2	KNNR 5 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych - Słup aluminiowy + fundament F100/ 200 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
13 d.2	KNNR 5 1002-03	Montaż wysięgników rurowych 1,5m na słupie 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
14 d.2	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - Oprawa typu LED, 60W 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
15 d.2	KNNR 5 1006-01	Tablica bezpiecznikowa wnękowa 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
16 d.2	KNNR 5 0726-06	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 35 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 6*2	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
17 d.2	KNNR 5 1203-05	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 35 mm ² do latarni 6*2	szt.żył szt.żył	 12.000	
				RAZEM	12.000
18 d.2	KNNR 5 0611-01	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm ² w wykopie 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa ulicy Jaćwingów w Elku - oświetlenie uliczne

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.2	Własne	Obsługa geodezyjna	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000