SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ BETONOWEJ Ø2500 I 2000mm



UWAGI:

1. Rzędne podano na projekcie zagospodarowania oraz profilach
2. Włazy studni wyregulować do proj. terenu stosując pierścienie wyrównujące
3. Przejścia szczelne w zakresie kinety fabryczne,
4. Połączenia kręgów na uszczelkę - stosować smar poślizgowy a styki obmaltować pomontażowo
5. Lokalizacja studni zgodnie z planem sytuacyjnym
6. Rozpatrywać wyłącznie z profilami podłużnymi
7. W przypadku występowania wody gruntowej studnie malować od zewn. izolacją Bitizol 2R+P
8. Studnia "D4" - bez kinety - włączenie istn. kolektora DN1000 WIPRO
9. Studnia "D2" - na podmurówce z cegły kanalizacyjnej, otynkowanej i zabezp. przeciwwilgociowo, kineta z wycięcia rury WIPRO + przegroda kierunkowa do separatora żelbetowa w otulinie ze stali nierdzewnej gr. min. 2mm h=60cm, podstawa z płyty drogowej pełnej DN2500mm

San-System
www.san-system.com.pl
e-mail: biuro@san-system.com.pl

Wykonawca: **SAN- SYSTEM** ul. ul. Mazurska 30A 19-400 Olecko	**OBIEKT:** Budowa układu podczyszczającego ścieki deszczowe na os. Jeziorna - ul. Matki Teresy z Kalkuty w Ełku **INWESTOR:** Gmina Miasto Ełk, 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4 **TEMAT:** **Schemat studni rewizyjnej**			Skala 1:100 Nr rys. 3
	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant	mgr inż. Karol Brodowski	WAM/0076/POOS/04	sierpień 2017r.	
Sprawdzający	mgr inż. Edyta Jeglińska	WAM/0041/PWOS/11	sierpień 2017r.	
Asystent Projektanta				