

Przed rozpoczęciem robót montażowych Wykonawca zobowiązany jest do dokonania odkrywek punktowych miejsc skrzyżowań projektowanych rurociągów z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. Geodezyjnie zamierzyć faktyczne rzędne istniejących sieci i przeprowadzić ponowną analizę możliwości montażu zaprojektowanego układu przewodów.

Skwer Miejski - ul. Woj.Polskiego - Zamkowa Ełk dz. nr 1363/33, 185/13, 349, 183/4, 182/4, 340		Skala 1:50/100
Profil podłużny kanalizacji deszczowej		Nr rys: 9 08.2012r
Projektant	Nr uprawnień	Podpis
mgr inż. Cezary Woźniak	WAM/0070/PWOS/12	



Rzędna terenu		
Rzędna dna rury	120,30 120,45	120,71 123,60
Zagłębienie	1,03	2,89
Spadki / długości	L=23m i=1,8%	L=48m i=2,3%
Średnica / materiał	PVC SN-8 DN-400	PVC SN-8 DN-400
Odległości	0 23	71