

|  |                  |                       |
|--|------------------|-----------------------|
| Skwer Miejski - ul. Woj.Polskiego - Zamkowa        |                  | Skala                 |
| Ełk dz. nr 1363/33, 185/13, 349, 183/4, 182/4, 340 |                  | 1:50/100              |
| Profil podłużny przyłącza kanalizacji sanitarnej   |                  | Nr rys: 5<br>08.2012r |
| Projektant   | Nr uprawnień     | Podpis                |
| mgr inż. Cezary Woźniak                            | WAM/0070/PWOS/12 |                       |
|  |                  |                       |


S04

Przed rozpoczęciem prac montażowych i przecisku  
dokonać odkrywek punktowych i przekopów poprzecznych,  
a następnie geodezyjnych pomiarów uzupełniających.  
Rzedną przecisku i spadek dostosować do warunków lokalnych.

S03

Do maszynowni fontanny kaskadowej  
wg. odrębnego opracowania

Przecisk rurą stalową czarną  
zabezpieczoną przed korozją  
D-273/8,8mm L=9m



P. P. 116.00 m n.p.m.

|                     |                     |    |
|---------------------|---------------------|----|
| Rzędna terenu       | 118,46<br>121,70    |    |
| Rzędna dna rury     | 118,46<br>119,80    |    |
| Zagłębienie         | 3,24<br>2,04        |    |
| Spadki / długości   | L=18m<br>i=11,2%    |    |
| Średnica / materiał | PVC kl. SN-8 DN-160 |    |
| Odległości          | 0                   | 18 |

UWAGA:

Przed rozpoczęciem robót montażowych Wykonawca  
zobowiązany jest do dokonania odkrywek punktowych  
miejsc skrzyżowań projektowanych rurociągów  
z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. Geodezyjnie  
zamierzyć faktyczne rzędne istniejących sieci  
i przeprowadzić ponowną analizę możliwości montażu  
zaprojektowanego układu przewodów.