

wykonanie posadowienia układu podczyszczającego
wykonać w szalunku stalowym po odwodnieniu
wykopu. W zależności od wielkości napływu
stosować igłofitry wplukiwane lub studnie depresyjne

Skwer Miejski - ul. Woj.Polskiego - Zamkowa		Skala
Etłk dz. nr 1363/33, 185/13, 349, 183/4, 182/4, 340		1:50/100
Profil podłużny kanalizacji deszczowej		Nr rys: 8
Projektant	Nr uprawnień	Podpis
mgr inż. Cezary Woźniak	WAM/0070/PWOS/12	

UWAGA:

Przed rozpoczęciem robót montażowych Wykonawca
zobowiązany jest do dokonania odkrywek punktowych
miejsc skrzyżowań projektowanych rurociągów
z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. Geodezyjnie
zamierzyć faktyczne rzędne istniejących sieci
i przeprowadzić ponowną analizę możliwości montażu
zaprojektowanego układu przewodów.

