

UWAGA:

Przed rozpoczęciem robót montażowych Wykonawca zobowiązany jest do dokonania odkrywek punktowych miejsc skrzyżowań projektowanych rurociągów z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. Geodezyjnie zamierzyć faktyczne rzędne istniejących sieci i przeprowadzić ponowną analizę możliwości montażu zaprojektowanego układu przewodów.

Skwer Miejski - ul. Woj.Polskiego - Zamkowa		Skala
Etk dz. nr 1363/33, 185/13, 349, 183/4, 182/4, 340		1:50/200
Profil podłużny kanalizacji deszczowej		Nr rys: 12
Projektant	Nr uprawnień	Podpis
mgr inż. Cezary Woźniak	WAM/0070/PWOS/12	

