

UWAGA:

Przed rozpoczęciem robót montażowych Wykonawca zobowiązany jest do dokonania odkrywek punktowych miejsc skrzyżowań projektowanych rurociągów z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. Geodezyjnie zamierzyć faktyczne rzędne istniejących sieci i przeprowadzić ponowną analizę możliwości montażu zaprojektowanego układu przewodów.

wykonanie posadowienia układu podczyszczającego  
wykonać w szalunku stalowym po odwodnieniu  
wykopu. W zależności od wielkości napływu  
stosować igłofitry wpłukiwane lub studnie depresyjne

Skwer Miejski - ul. Woj.Polskiego - Zamkowa		Skala
Elk dz. nr 1363/33, 185/13, 349, 183/4, 182/4, 340		1:50/100
Profil podłużny kanalizacji deszczowej		Nr rys: 7
Projektant		08.2012r
mgr inż. Cezary Woźniak	Nr uprawnień	Podpis
	WAM/0070/PWOS/12	

