



UWAGA:

Przed rozpoczęciem robót montażowych Wykonawca zobowiązany jest do dokonania odkrywek punktowych miejsc skrzyżowań projektowanych rurociągów z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. Geodezyjnie zamierzyć faktyczne rzędne istniejących sieci i przeprowadzić ponowną analizę możliwości montażu zaprojektowanego układu przewodów.

Skwer Miejski - ul. Woj.Polskiego - Zamkowa		Skala
Etk dz. nr 1363/33, 185/13, 349, 183/4, 182/4, 340		1:50/100
Profil podłużny kanalizacji deszczowej		Nr rys: 11 08.2012r
Projektant	Nr uprawnień	Podpis
mgr inż. Cezary Woźniak	WAM/0070/PWOS/12	



P. P. 124.00 m n.p.m.

Rzędna terenu			
Rzędna dna rury			
Zagłębienie	1,60	1,65	1,63
Spadki / długości	L=20m	i=10,7%	L=20m
Średnica / materiał	DN-250		DN-250
Odległości	120	140	160