


$R \leq 10 \Omega$   
połączyć z uzieniem fundamentowym



ZK nr 2



LEGENDA:



- proj. zaciski kontrolne ZK nr 1-2 w puszcze POH (h=0,3-1,3m)  
łączące przewody odprowadzające z uzieniem fundamentowym



- proj. bednarka FeZn 30x4mm



- proj. drut DFeZn  $\phi$  8 na uchwytych wkręcanych  
lub klejonych do papy termozgrzewalnej



ZK nr 1

połączyć  
z uzieniem fundamentowym  
 $R \leq 10 \Omega$

skala 1:100

rzut DACHU – instalacja odgromowa

pracownia projektowa  
**PROJEKT PLUS<sup>®</sup>**

mgr inż. arch. Dariusz Jackowski  
19-301 Elk ul. Kolejowa 14/1  
tel. 601 222 524  
e-mail: projekt.plus@op.pl

rysunek:

**BUDYNEK GOSPODARCZO-GARAŻOWY  
RZUTY**

nazwa obiektu:

KOMPLEKS BOISK  
"MOJE BOISKO ORLIK 2012"

adres:

Zespół Szkół Samorządowych  
w Elku, ul. Suwalska 15  
dz. o nr geod. 1332/4, 1312/7, 1312/8

skala:

**1:100**

inwestor:

Gmina Miasto Elk  
ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Elk

stadium:

**PB/PW**

zespół projektowy:

nr uprawnień:

podpis:

br. elektryczna:

mgr inż. Marcin Grzesiukiewicz

PDL/0154/POOE/10

- Elk luty 2014r -

strona:

E-6