istniejący utwardzony wjazd z kostki betonowej do przełożenia
~400
~300
ZK
nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm
istniejąca brama techniczna przewidziana do przebudowy
słup oświetlenia boiska
istniejące stalowe ogrodzenie
kosz na śmieci
obrzeże betonowe 6x20x100cm na ławie betonowej
ławka zawodników rezerwowych min. 10 osób
ławka sędziów i zabezpieczenia medycznego min. 6 osób
ławka zawodników rezerwowych min. 13 osób
istniejąca komora ks500
(*) rura drenarska dostosować do lokalizacji komory ks500
(*) rura drenarska dostosować do lokalizacji komory ks500
nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm
krawężnik najazdowy 15x22x100 na ławie bet.
krawężnik 15x30x100
podwyższenie oporu 2 x 15x30x100
istniejące stalowe ogrodzenie
istniejąca studnia kd
min0,74
furtka - szerokość przejścia min.150cm
h=2m
miejsce połączenia projektowanej nawierzchni z kostki betonowej z istniejącą nawierzchnią utwardzoną
piłkochwyt h=6m z siatką mocowaną do podłoża długość min. 40m
zamykające obrzeże bet.6x20x100cm wystające nad kostkę 7cm
istniejący słup oświetleniowy
istniejące stalowe ogrodzenie
oś poprzeczna boiska
oś podłużna boiska
stała bramka 7,32 x 2,44m
furtka - szerokość przejścia min.220cm
zadaszenie wejścia
WEJŚCIE DO ZAPLECZA SZATNIOWEGO
kosz na śmieci
stała elektryczna
istniejący wpust dwuściekowy
ławka
nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm
obrzeże betonowe 6x20x100cm na ławie betonowej
istniejący słup oświetleniowy
istniejące stalowe ogrodzenie
krawężnik najazdowy 15x22x100 na ławie bet.
obrzeże odcinające 8x30cm z oporem
brama dwuskrzydłowa - szer. przejścia min.300cm
wzmocnienie skarpy geosyntetykiem
krawężnik bet. 15x30x100cm
istniejący wodociąg - zasilanie dostosować do instalacji zraszającej boiska
wyplaszczenie min.1m szer.
wpust drogowy ze studnią chłonną
R700
miejsce połączenia projektowanej nawierzchni z kostki betonowej z istniejącą nawierzchnią utwardzoną
ISTNIEJĄCY BUDYNEK PARKU MIEJSKIEGO
ogrodzenie h=4m (panele 2m + siatka 2m)
obrzeże betonowe 6x20x100cm na ławie betonowej
słup oświetlenia boiska z odboją z materaca wys.2m
ogrodzenie h=4m wzdłuż muru oporowego skarpy (panele 2m + siatka 2m)
istniejący mur oporowy skarpy
obrzeże betonowe 8x30cm na ławie betonowej z oporem
krawężnik betonowy 15x30x100cm na ławie betonowej z oporem
piłkochwyt na pełnej wysokość ogrodzenia
krawędź jezdni ul. Toruńskiej
brama stalowa szer. min. 3,5m wys. 2,2m
istniejące ogrodzenie dostosować do wykonanej bramy
min.1%
2,0%
1,5%

pracownia projektowa	mgr inż. arch. Dariusz Jackowski
PROJEKT PLUS®	19-301 Ełk ul. Kolejowa 14/1
	tel. 601 222 524
	e-mail: projektplus@op.pl

rysunek:

UKSZTAŁTOWANIE NAWIERZCHNI

nazwa obiektu: BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM	adres: Ełk ul. marsz. J. Piłsudskiego 27 dz. geod. nr 211	skala: 1:200
inwestor: Gmina Miasto Ełk ul. marsz. J. Piłsudskiego 4 19-300 Ełk		stadium: PB

zespół projektowy:	nr uprawnień:	podpis:
architektura: mgr inż. arch. Dariusz Jackowski	ŁWM OKK/2007	
- Ełk marzec 2015r -		strona: 2