

Elk, dnia 18.11.2010 r.

URZĄD MIASTA ELKU
Nr sprawy: BZP – 341/53/2010

Dotyczy: „**Budowa budynków w Miejskiej Strefie Rozwoju Techno-Parku w Elku – Etap I**” w ramach zadania „**Rozbudowa Techno- Parku w Elku**”

W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 09.11.2010 r. udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytanie

Proszę o uzupełnienie projektów branży elektrycznej o opis lamp i oświetlenia zewnętrznego. Brak jest informacji o ich podstawowych parametrach jak np. materiał z którego zostały wykonane słupy.

Odpowiedź na pytanie

Do oferty należy przyjąć zastosowanie słupów okrągły ze stali ocynkowanej ogniowo lub aluminiowe lakierowane proszkowo koloru szarego o wysokości 7,0 m, posadowione na fundamencie z zamkiem drzwiczek wnęki bezpiecznikowej na śrubę imbusową. Oprawa aluminiowa ze szkłem hartowanym klasy IP65 z rozsyłem światła asymetrycznym z projektora kierowanym na ekran. Źródło światła metalohalogen z jarznikiem ceramicznym mocy 150 W (przykładowy rys. w załączeniu).

W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 10.11.2010 r. udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytanie Nr 1

Przewody do instalacji komputerowej mają być S/FTP kat. 6 natomiast panele 24xRJ 45 w przedmiarze są UTP kat. 6, prosimy o sprecyzowanie czy cała instalacja ma być ekranowana czy tylko przewody.

Odpowiedź na pytanie Nr 1

Do oferty należy przyjąć wykonanie całej instalacji okablowania strukturalnego w standardzie **S/FTP kat 6**.

Pytanie Nr 2

W przedmiarze wyposażenia biur w sprzęt elektroniczny w wykazie są materiały do dostarczenia, prosimy o podanie szczegółowych parametrów technicznych sprzętu.

Odpowiedź na pytanie Nr 2

Zamawiający rezygnuje z wyposażenia w sprzęt elektroniczny. Dostawa i montaż sprzętu elektronicznego ujęte zostanie w odrębnym postępowaniu przetargowym. Wyposażenie biur obejmuje tylko dostawę krzeseł i biurek. W załączeniu zamienna tabela przedmiaru dotycząca wyposażenia biur.

Pytanie Nr 3

W przedmiarze wyposażenia biur w sprzęt elektroniczny w poz. 9 sprzęt nagłaśniający prosimy o szczegółowe zestawienie materiałów oraz czy dostarczony sprzęt należy zamontować, jeżeli tak to prosimy zweryfikowanie przedmiarów.

Odpowiedź na pytanie Nr 3

Zamawiający rezygnuje z wyposażenia w sprzęt elektroniczny. Dostawa i montaż sprzętu elektronicznego ujęte zostanie w odrębnym postępowaniu przetargowym. Wyposażenie biur obejmuje tylko dostawę krzeseł i biurek. W załączeniu zamienna tabela przedmiaru dotycząca wyposażenia biur.

Pytanie Nr 4

W przedmiarze wyposażenia biur w sprzęt elektroniczny w poz. 10, 11 są biurka i krzesła, prosimy podanie szczegółów technicznych tych mebli.

Odpowiedź na pytanie Nr 4

Dane techniczne mebli podano w projekcie aranżacji wnętrz.

Pytanie Nr 5

Na rysunku T07 instalacji CCTV pokazane są dwie klawiatury, czy to są dwa niezależne systemy, jeżeli nie

to prosimy o weryfikację sprzętu i przedmiaru.

Odpowiedź na pytanie Nr 5

Jest to jeden system z możliwością sterowania z dwóch miejsc.

W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 10.11.2010 r. udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytanie Nr 1

Czy oferent może wprowadzać zmiany w załączonych przedmiarach- dodawać lub usuwać pozycje, zmieniać podstawy wyceny oraz wartości obmiarów?

Odpowiedź na pytanie Nr 1

Zgodnie z pkt. I.1.3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia załączony przedmiar robót określa **orientacyjnie zakres** robót przewidzianych do wykonania zamówienia, ułatwiając tym samym skalkulowanie ceny. Oferent powinien przeanalizować załączony projekt budowlany i przygotować ofertę cenową w oparciu o własną analizę.

Pytanie Nr 2

Czy wyposażenie budynku obejmuje tylko sprzęt elektroniczny i biurowy ujęty w przedmiarze „WYPOSAŻENIE BIUR W SPRZĘT ELEKTRONICZNY I INNY BIUROWY”?

Odpowiedź na pytanie Nr 2

Zamawiający rezygnuje z wyposażenia w sprzęt elektroniczny. Dostawa i montaż sprzętu elektronicznego ujęte zostanie w odrębnym postępowaniu przetargowym. Wyposażenie biur obejmuje tylko dostawę krzeseł i biurek. W załączeniu zamienna tabela przedmiaru dotycząca wyposażenia biur.

Pytanie Nr 3

Prosimy o podanie parametrów sprzętu elektronicznego, który objęty jest wyceną.

Odpowiedź na pytanie Nr 3

Zamawiający rezygnuje z wyposażenia w sprzęt elektroniczny. Dostawa i montaż sprzętu elektronicznego ujęte zostanie w odrębnym postępowaniu przetargowym. W załączeniu zamienna tabela przedmiaru dotycząca wyposażenia biur.

W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 10.11.2010 r. udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytanie

Czy budowa budynku usługowo- mieszkalnego o wartości przekraczającej 5 000 000 PLN może zostać zaliczona jako obiekt spełniający posiadane doświadczenie oferenta?

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, że charakter budynku w pytaniu może spełniać wymogi SIWZ. Natomiast należy przedłożyć dokumenty potwierdzające wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres działalności jest krótszy, w tym okresie), co najmniej dwóch robót o podobnym charakterze i złożoności, polegających na wykonaniu budynków o wartości co najmniej 5 000 000 PLN każda.

W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 15.11.2010 r. udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytanie Nr 1

Czy płyty stropowe oznaczone symbolem SP gr. 26,5 cm są płytami stropowymi sprężonymi czy typu „Żerańskiego” oraz czy podane obciążenie użytkowe podane w opisie technicznym o wartościach 2,5 kN/m² i 5 kN/m² jest prawidłowe?

Odpowiedź na pytanie Nr 1

Symbol SP w opisie stropów oznacza płyty stropowe sprężone. Wartości obciążenia podane w dokumentacji projektowej są prawidłowe – tj. 2,5 kN/m² i 5,0 kN/m².

Pytanie Nr 2

Jaki jest typ windy osobowej?

Odpowiedź na pytanie Nr 2

Projektowana winda osobowa:

- wymiary szybu w świetle: 182x201cm,
- głębokość podszybia w świetle: 298cm,
- wysokość nadszybia w świetle 122,5cm,
- otwory drzwiowe w szybie windowym 126x233,5cm,
- szyb wentylowany grawitacyjnie,
- dźwig elektryczny bez maszynowni,
- liczba przystanków – 3,
- winda przelotowa,
- wielkość kabiny 110x140cm, dostosowana dla osób niepełnosprawnych, wysokość kabiny 210cm,
- udźwig 630kg,
- liczba osób – 8,
- prędkość 1m/s,
- drzwi montowane centralnie 90cmx200cm,
- zasilanie 400V, 50 Hz,
- wystrój wnętrza: sufit ze stali nierdzewnej z oświetleniem punktowym LED, ściany z laminatu + pełnej wysokości lustro, podłoga z kamienia zespolonego, poręcze ze stali nierdzewnej, listwy ze stali nierdzewnej – wystrój kabiny zgodny z EN81-70, kurtyna świetlna, pełna dostępność dla osób niepełnosprawnych zgodnie z normą EN81-70, opóźnienie zamykania drzwi, informacja głosowa, dojazd awaryjny do najbliższego przystanku, opóźnienie zamykania drzwi.

Pytanie Nr 3

Czy należy wycenić wyposażenie sanitariatów dla niepełnosprawnych i wyposażenie typu lustra, dozowniki na mydło, dozowniki na papier itp.?

Odpowiedź na pytanie Nr 3

Nie. Wskazane elementy wyposażenia objęte oddzielną procedurą przetargową.

Pytanie Nr 4

Jaki jest prawidłowy typ fasad ponieważ w specyfikacji technicznej na stronie 253 jest fasada hali sportowej (strefa uderzeń piłką)?

Odpowiedź na pytanie Nr 4

Zapis o strefie uderzeń piłką w fasadzie hali sportowej jest błędny. Fasada zgodnie z rysunkiem A-12 i A-16.

Pytanie Nr 5

Jaki jest prawidłowy typ kurtyny grodzącej, gdyż w przedmiarze podana jest ścianka grodząca typu DORMA, natomiast specyfikacja techniczna przewiduje trzy kurtyny grodzące o dł. 2080 cm montowane na halach sportowych?

Odpowiedź na pytanie Nr 5

Zapis o 3 kurtynach grodzących w halach sportowych zawarty w STW i ORB jest błędny i należy opierać się na typie kurtyny wskazanej w przedmiarze.

Pytanie Nr 6

Co wchodzi w skład nagłośnienia w poz. 9 kosztorys wyposażenia biur w sprzęt elektroniczny i inny biurowy?

Odpowiedź na pytanie Nr 6

Zamawiający rezygnuje z wyposażenia w sprzęt elektroniczny. Dostawa i montaż sprzętu elektronicznego ujęte zostanie w odrębnym postępowaniu przetargowym. Wyposażenie biur obejmuje tylko dostawę krzeseł i

biurek. W załączeniu zamienna tabela przedmiaru dotycząca wyposażenia biur.

Pytanie Nr 7

Jakie są parametry techniczne sprzętu elektronicznego w wyposażeniu biur?

Odpowiedź na pytanie Nr 7

Zamawiający rezygnuje z wyposażenia w sprzęt elektroniczny. Dostawa i montaż sprzętu elektronicznego ujęte zostanie w odrębnym postępowaniu przetargowym. W załączeniu zamienna tabela przedmiaru dotycząca wyposażenia biur.

Pytanie Nr 8

Który budynek zamawiający traktuje jako Halę Widowiskowo- Sportową ponieważ w specyfikacji technicznej wielokrotnie występuje taka nazwa?

Odpowiedź na pytanie Nr 8

Żaden. Zapisy o hali widowiskowo-sportowej zawarte w STWiORB są błędne.

Pytanie Nr 9

Na którym budynku występują dźwigary z drewna klejonego?

Odpowiedź na pytanie Nr 9

Żadnym.

Pytanie Nr 10

Instalacja oświetlenia zewnętrznego- jakie typy słupów oświetleniowych, wysięgników i opraw należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź na pytanie Nr 10

Do oferty należy przyjąć zastosowanie słupów okrągły ze stali ocynkowanej ogniowo lub aluminiowe lakierowane proszkowo koloru szarego o wysokości 7,0 m, posadowione na fundamencie z zamkiem drzwiczek wnęki bezpiecznikowej na śrubę imbusową. Oprawa aluminiowa ze szkłem hartowanym klasy IP65 z rozsyłem światła asymetrycznym z projektora kierowanym na ekran. Źródło światła metalohalogen z jarznikiem ceramicznym mocy 150 W (przykładowy rys. w załączeniu).

Uwaga: Powyższe odpowiedzi stanowią jednocześnie modyfikację SIWZ.

Zamawiający w związku z modyfikacją SIWZ wydłuża termin składania ofert i wyznacza go na dzień 26.11.2010 r. na godz. 09:00, a otwarcie ofert na dzień 26.11.2010 r. na godz. 10:00.

Podpis

Z up. PREZYDENTA

Z-ca Prezydenta Miasta

Artur Urbański

Załączniki:

1. Przykładowy słup oświetlenia zewnętrznego.
2. Zamienna tabela przedmiaru dotycząca wyposażenia biur.