

Elk, dnia 10.07.2017 r.

MK-D.7012.20.2017

Zespół Inwestycji Sp z o.o.
ul. Piłsudskiego 2
19 – 300 Elk

Dotyczy: "Projektu budowlanego układu podczyszczającego na istniejącym kanale deszczowym przy ulicy Kilińskiego – Park Kopernika, dz. nr 3000/5 i 3001/16".

Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miasta w Elku w odpowiedzi na pismo znak: ZI/700/2017 z dnia 03.07.2017 r. podaje następujące warunki techniczne:

1. przebudowie wskazuje się istniejące urządzenia (separator, wylot) zlokalizowane na działkach o numerach 3000/5 i 3001/16 przy ulicy Kilińskiego w Elku;
2. nowoprojektowany układ należy wyposażyć w obejście awaryjne tzw. by-pass;
3. włazy mają posiadać zamknięcie uniemożliwiające dostęp osobom niepowołanym, dopuszcza się montaż żeliwa z wypełnieniem betonowym;
4. wylot należy wykonać z elementu prefabrykowanego, zaś otwór zabezpieczyć kratą uchylną;
5. brzeg przyległy do modernizowanego wylotu wzmocnić koszami gabionowymi lub inną dostępną technologią;

Opracowana dokumentacja techniczna podlegać będzie zaopiniowaniu przez nasz Wydział. Informujemy jednocześnie, że przed uzyskaniem zezwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych do rzeki Elk przebudowanym układem należy wystąpić do Starostwa Powiatowego w Elku o uchylenie decyzji znak: R.6341.44.2016 z dnia 17.10.2016 r.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Mienia Komunalnego

inż. Andrzej Semeńczuk

