

Elk, dnia 23 lipiec 2009 r.

Nr sprawy: **BZP – 341/33/2009**

Dotyczy: **Iluminacja mostu na ulicy Zamkowej w Elku**

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 20.07.2009 r. udzielamy następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1**

Proszę o szczegółowy opis renowacji istniejących latarni gazowych. Czy renowacja będzie polegała na: oczyszczeniu i obmalowaniu obudów wraz z wysięgnikami, zamontowaniu nowych szyb ochronnych, okablowanie oprawy (zamontowanie oprawki, doprowadzenie przewodów)?

**Odpowiedź na pytanie 1**

Renowacja ma polegać na odnowieniu latarni gazowych, zdemontowanie, wyczyszczenie, zabezpieczenie przed rdzewieniem, w razie konieczności wymianie części skorodowanych elementów na nowe, zamontowanie szyb: matowych białych bądź szkła matowego bez koloru, zamontowanie diod imitujących płomień (zasilanie diody solarne, ogniwo galwaniczne należy umieścić na daszku latarni, natomiast akumulator i 2 diody wewnątrz obudowy) tak aby było niewidoczne dla przechodniów i nie psuło zabytkowego widoku latarni.

**Pytanie 2**

Czy nowe szyby ochronne mają być przezroczyste, matowe lub innego wzoru? Proszę o podanie wzoru.

**Odpowiedź na pytanie 2**

Jak w odpowiedzi na pytanie Nr 1.

**Pytanie 3**

Co ma zrobić wykonawca, jeśli obecny stan oprawy uniemożliwia jej renowację ze względów technicznych?

**Odpowiedź na pytanie 3**

Należy odtworzyć wszelkimi dostępnymi środkami technologicznymi wszystkie elementy oprawy tak aby ich wygląd nie odbiegał od pozostałych lamp.

**Pytanie 4**

Czy każda oprawa powinna mieć osobny panel solarny?

**Odpowiedź na pytanie 4**

Tak.

**Pytanie 5**

W którym miejscu zamawiający przewiduje umieszczenie ewentualnych paneli solarnych?

**Odpowiedź na pytanie 5**

Jak w odpowiedzi na pytanie Nr 1.

**Pytanie 6**

Czy przewód zasilający panel solarny z oprawami ma być prowadzony natynkowo czy podtynkowo?

**Odpowiedź na pytanie 6**

Przewód ma być tylko wewnątrz oprawy, ma być niewidoczny na zewnątrz, zamontowany tak aby zachować niezmienny widok zabytkowej latarni gazowej podlegającej ochronie przez konserwatora zabytków.

**Pytanie 7**

Proszę sprecyzować jakie typy źródeł światła przewiduje zamawiający, które będą imitacją dawnych płomieni gazowych.

**Odpowiedź na pytanie 7**

2 x dioda LED (w każdej oprawie), kolor biały.

ZASTĘPCA PREZYDENTA  
MIASTA

Artur Urbański