

Elk, dnia 22.07.2010 r.

URZĄD MIASTA ELKU
Nr sprawy: **BZP – 341/39/2010**

Dotyczy: „**Elewacja budynku szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 4 w Elku**”.

W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 20.07.2010 r. udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytanie:

Proszę o podanie, które okna podlegają wymianie?

Odpowiedź na pytanie:

Okna przewidziane do wymiany zaznaczone są w projekcie rzutów poziomych i elewacji.

Pytanie:

Proszę o podanie grubości styropianu przewidzianego do ocieplenia ścian SP4 w Elku.

Odpowiedź na pytanie:

Do ocieplenia ścian budynku głównego przewidziany jest styropian grubości 12 cm.

Podpis

Z up. PREZYDENTA
Z-ca Prezydenta Miasta

Artur Urbański