

Elk, dnia 21.07.2011 r.

URZĄD MIASTA ELKU

Nr sprawy: BZP.271.33.2011

Dotyczy: Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do zasilania obiektu Parku Wodnego w Elku zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 29

W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 20.07.2011 r. udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Ponieważ w zakres prac wchodzi wykonanie ścianki szczelnej Larsena wzdłuż wodociągu istniejącego fi 500, a przedmiary robót nie obejmują tych prac, proszę o szczegółowe informacje co do obmiaru i pożądanego materiału wykonania.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Przedmiar robót jest w Poz. 1.5 w Przedmiarze robót P.-06.1- pozostałe roboty budowlane. Materiał na ściankę szczelną- ścianka stalowa lub PCV.

Podpis

Z up. PREZYDENTA
Z-ca Prezydenta Miasta

Artur Urbański