

Elk, dnia 02.08.2010 r.

URZĄD MIASTA ELKU

Nr sprawy: **BZP – 341/43/2010**

Dotyczy: „**Przebudowa i adaptacja budynku pokoszarowego na budynek mieszkalny przy ul. Dąbrowskiego i Kościuszki w Elku**”.

W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 28.07.2010 r. udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytanie:

W przedmiarze uzupełnionym i załączonym na stronie Zamawiającego pozycja 108 i 109 dotyczą takiego samego zakresu prac i mają identyczne obmiary, czy te pozycje się nie dublują?

Odpowiedź na pytanie:

Nie te obmiary się nie dublują, w projekcie jest płyta OSB gr. 30mm. Należy ją ułożyć dwuwarstwowo np. 12 i 18 mm.

Podpis
Z up. PREZYDENTA
Z-ca Prezydenta Miasta

Artur Urbański