

PP Przycisk przewoźnikowa

SSO Centrala odsłonięcia z modułem nazwowym wentylatorami

Legenda

Kamery zasilić przewodem YGY 3x1,5 z TB-2 i podsyć z CM kablem UTP 4x24x3 kat.6

CM Centrala Monitoringu

Kz-Kamera zewnętrzna

Kw-Kamera wewnętrzna

CM Centrala Monitoringu

CA Centrala Alarmowa

Sygnalizator

Czujka dymu

ISP

PRACOWNIA TECHNICZNA ARCHITEKT Andrzej Z. Zdanowicz 97-370 Inowłódz			
nazwa obiektu	Centrum Rehabilitacji Społecznej w Inowłodzu przy ul. Kościuszki 37 Inowłódz, dz. ew. nr 1/2 obręb 0001		
adres	Elk ul. Kościuszki 37		
branża	Elektryczna		
nr E-20	Instal. alaram. i monit.	skala	
PROJEKTANT		nr. uprawnień	podpis
Eugeniusz Kowalczyk		SLWK-0108	
WSPÓŁPRACA			
inż. Ryszard Zdanowicz			